


PROJETO ELÉTRICO
Esc. 1:100

DIAGRAMA



QUADRO DE CARGAS - QD 01 -						
CIRCUITO	LAMPADAS (w)	TOMADAS (VA)	TOTAL (W)	PID (mm²)	QUANTID. ANFIBR.	
A1	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0
C1	0	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0	0
RESERVA	0	0	0	0	0	0
RESERVA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

LEGENDA



SIMBOLOGIA ESCALA 1:100		CAIXA	ALTURA
	PONTO DE LUZ NO TETO. P/ LAMPADA INCANDESCENTE. (CP - POTENCIA; N° INDICAÇÃO DO CIRCUITO).	OCTOGONAL Ø 4"	TETO
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECÍFICO BAIXA	4"x2"	0,30m
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECÍFICO MÉDIA	4"x2"	1,10m
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECÍFICO ALTA	4"x2"	2,20m
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA + TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T	4"x2"	1,10m
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA. DE EMBUTIR. P/ 54 MÓDULOS DIN (3 FILAS DE 18). EKINOXE TX-REF.607 063, PIAL LEGRAND	640x694x118mm	1,30m
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1, 2 E 3 TECLAS, RESPECTIVAMENTE	4"x2"	1,10m

ASSUNTO - PROJETO ELÉTRICO	PRANCHA 01/01
OBRA: POSTO DE SAÚDE REFORMA E AMPLIAÇÃO	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL	
LOCAL - RUA PARANÁ ESQUINA C/ A RUA RUTH M. CORREIA RIBEIRÃO DO PINHAL - PR	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL GERALDO GOMES MEDEIROS JÚNIOR CREA - PR 21696/D	ESCALA: INDICADA